


取扱説明書 WAP-FULW

フリースペック 万能リニアライザ (絶縁2出力) UNIVERSAL LINEARIZER

watanabe製品を御愛顧いただきありがとうございます。御希望通りの仕様であるかラベルの表示事項をお確かめの上、この説明書にそって御活用下さい。本品は、厳重な品質管理基準にもとづいて製造・検査されておりますので、御満足いただけるものと信じております。万一、輸送上の破損等で不都合がございましたら、なるべく早く弊社またはお買い上げいただいた販売店まで御連絡下さいますようお願い申し上げます。


外形寸法図




1. 概要

本器は、入力信号をデジタル補間方式で直線化する、絶縁2出力のプラグイン形アナログ信号リニアライザです。
入力・第1出力・第2出力間は、フォトカプラにより絶縁されています。
なお、マイコンを搭載しておりますので、ハンディターミナルを使用することにより入力仕様などを変更することができます。

2. 回路構成



3. 接続方法



端子番号	記号	内容
1	OUT No.1	第1出力信号
2		
3		空端子
4		空端子
5	IN	入力信号
6		
7	POWER	電源
8		
9		空端子
10	OUT No.2	第2出力信号
11		

4. 入力仕様変更、ゼロおよびスパン調整方法

本器は出荷時に校正済みですから、製作仕様通りに御使用になる限りでは、ゼロ (ZERO) およびスパン (SPAN) を再設定する必要はありません。入力仕様の変更や接続器機との整合、または、定期校正が必要になった場合は、下記に従い変更・調整して下さい。

変更・調整の場合ハンディターミナル (WHT-20A) が必要となります。

また、入力仕様は、購入された変換器が該当する各入力レンジ内で変更できます。

詳しくはハンディターミナル (WHT-20A) の取扱説明書を参照してください。

入力レンジ	最小スパン
DC±10mV～DC±100mV	10mV
入力レンジ	最小スパン
DC±100mV～DC±1000mV	100mV
入力レンジ	最小スパン
DC±1V～DC±10V	1V
入力レンジ	最小スパン
DC±2mA～DC±20mA	2mA

第1出力のゼロとスパンは、ハンディターミナル (WHT-20A) を使用することによって調整ができます。

但し、第1出力を調整すると、それに従って第2出力も変化しますので、併せて第2出力も調整して下さい。

第2出力のゼロとスパンは、本器前面のトリマによって調整ができます。必要なときは、ゼロとスパンの調整を繰り返して合わせ込んで下さい。

ゼロ・スパン調整は、本器の許容差の10倍以上の精度を有する信号源 (標準電圧、電流発生器など) および測定器 (電圧計・電流計) を使用し、電源投入後30分以上経過してから行なってください。


詳しくはハンディターミナル (WHT-20A) の取扱説明書を参照してください。

5. 範囲外条件に対する動作

- 1) 過大入力：入力範囲の上限を上回る信号が入力された場合、出力信号は約120%fsまで入力にほぼ比例して増加しますが、それ以上の過大信号が入力されても、内蔵のリミッタ回路の働きにより、出力信号が120%fs以上に増大することはありません。
- 2) 過小入力：入力範囲の下限を下回る信号が入力された場合の出力動作は下記の通りです。
 - (イ)電流出力の場合、出力信号は、約-20%fsまでは、入力にほぼ比例して減少しますが、マイナス電流は出力しません。
 - (ロ)電圧出力の場合、出力信号は、約-20%fsまで入力にほぼ比例して減少しますが、それ以下の過小信号が入力されても、内蔵のリミッタ回路の働きにより、-20%fs以下に減少することはありません。
- 3) 範囲外負荷
 - (イ)電流出力の場合：「許容負荷抵抗範囲」を上回った場合、出力端子間の電圧が第1出力では約16Vまで、また第2出力では約7Vになるまでの範囲では、入力にほぼ比例した出力が得られますが、それ以上になりますと、出力が飽和し誤差が大きくなります。
 - (ロ)電圧出力の場合：「許容負荷抵抗範囲」を下回ると、出力は飽和し誤差が大きくなります。


6. 取付寸法

●据置取付の穴加工寸法図




●集合取付要領

周囲温度の上昇を防ぐため、右図のように間隔を空けて取り付けして下さい。
DINレールに取り付ける場合は、各々の間に付属のスペーサを2個入れますと10mmの間隔を空けることができます。




7. DINレールへの着脱

●DINレールへの取付方法



●取りはずし方法



8. 御注意事項

- 1) 取り扱いについて
本体部をソケットから取りはずし、または、取り付ける時は、危険防止のため必ず、電源及び入力信号を遮断して下さい。
- 2) 設置について
(イ)塵埃・金属粉などの多い所に設置する場合は、防塵設計の筐体に収納し、放熱対策を施して下さい。
(ロ)振動、衝撃は故障の原因となることがありますので、極力避けて下さい。
- 3) 配線について
(イ)電源ライン、入力信号ライン、出力信号ラインの配線は、ノイズ発生源、リレー駆動ライン、高周波ラインの近くに配線しないで下さい。
(ロ)ノイズが重畳しているラインと共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。
(ハ)本器は電源投入と同時に計測可能となりますが、全ての性能を満足するには30分間の通電を要します。
- 4) 出力端子の短絡について
電圧出力の場合、出力端子間を長時間に亘って短絡することは避けて下さい。

9. 保証について

本品の保証期間は、納入後1年間です。この期間内に通常の使用条件下で故障が発生した場合は、なるべく早く弊社または御買い上げいただいた販売店へ御連絡下さい。
弊社に引き取って無償にて修理を行なうか、新品と交換させていただきます。なお、分解・改造及び通常でない状態での御使用に対する責任は御客赦いただきます。